

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 01 - 2024
Emitido em: 02/01/2024
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: Não
Horário da Coleta: 7h15min às 10h00min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem														
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,7	7,1	7,2	7,1	6,9	6,9	6,5	6,9	6,7	6,6	6,5	6,6	6,4	6,6	6,4
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,11
Temperatura (°C)	≤ 36	28,7	29,1	28,2	28,9	29,1	29,3	29,4	28,8	29,3	28,4	28,7	28,7	28,3	28,4	29,1
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,63	0,32	0,76	0,89	0,61	0,63	0,68	0,45	0,72	0,64	0,42	0,67	0,88	0,81	0,69
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,6	0	0,61	0,8	0,64	0,6	0,74	0,6	0,74	0,74	0,7	0,6	0,68	0,62	0,62
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	P14- Dito
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	P15- Flamnoyant
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza do Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região