

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 02 - 2024
Emitido em: 09/01/2024
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: Não
Horário da Coleta: 7h20min às 10h20min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem														
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,6	6,6	7	6,7	6,5	6,9	6,6	6,6	6,4	6,7	6	6,3	6,2	6,2	6,2
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,11
Temperatura (°C)	≤ 36	25,4	25,6	25,5	25,6	25,4	25,6	25,5	25,6	25,5	25,4	25,3	25,4	25,5	25,6	25,3
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,58	0,23	0,2	0,28	0,32	0,38	0,74	0,4	0,74	0,39	0,52	0,63	0,29	0,84	0,2
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,69	0,69	0,67	0,67	0,6	0,6	0
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBS: Falta do produto Flúorsilícico

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	P14- Dito
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	P15- Flamnoyant
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região