

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 03 - 2024
Emitido em: 18/01/2024
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: Não
Horário da Coleta: 7h18min às 10h25min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem														
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	7,1	6,9	6,9	6,3	6,3	6,3	6,2	6,1	6	6	6,2	6,1	6,2	6	6
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,11
Temperatura (°C)	≤ 36	28,7	28,6	28,8	28,4	28,5	28,3	27,9	27,6	27,6	27,3	26,9	26,8	26,6	26,7	26,8
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,69	0,61	0,38	0,62	0,39	0,26	0,71	0,2	0,59	0,34	0,51	0,11	0,35	0,77	0,49
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,6	0	0,6	0,8	0,76	0,8	0,8	0,6	0,69	0,65	0,6	0,7	0,6	0,6	0
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	P14- Dito
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	P15- Flamnoyant
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região