

<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
<b>CNPJ:</b> 47.579.479/0001-26
<b>IE:</b> 538.031.316.118
<b>Endereço:</b> Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
<b>Pirajuí - SP / Telefone:</b> (14) 3584-8857/3584-8850

<b>Laudo nº</b> 30 - 2023
<b>Emitido em:</b> 06/09/2023
<b>Tipo de sistema:</b> Poço Artesiano
<b>Chuvas últimas 24h:</b> Não
<b>Horário da Coleta:</b> 7h10min às 10h00min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,7	6,7	7,4	7,2	6,6	6,5	6,9	6,1	6,2	6,1	6,2	6,5	6,9
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,07	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	22,3	23,9	22,1	22,5	22,7	22,6	22,4	22,5	22,9	22,7	22,5	22,4	22,1
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,61	0,56	0,32	0,54	0,65	0,32	0,74	0,69	0,55	0,6	0,35	0,63	0,72
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,61	0	0,65	0,66	0,6	0,75	0,66	0,63	0,61	0,64	0,65	0,62	0,7
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

<b>P1 - Vila Ortiz</b>	<b>P7 - Jd. América</b>	<b>P13- Vila Verde</b>
<b>P2 - Centro</b>	<b>P8 - Jd. Aclimação</b>	
<b>P3 - Jd. Liberdade</b>	<b>P9 - Jd. Rinaldi</b>	
<b>P4 - Sta. Guilhermina</b>	<b>P10 - Pirajuí C</b>	
<b>P5 - Angaville</b>	<b>P11 - Jd. Europa</b>	
<b>P6 - Jd. Eldorado</b>	<b>P12 - Nova Pirajuí</b>	

  
**Samanta Souza do Oliveira**  
 Química Responsável  
 CRQ 04200776 - IVª Região