

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 32 - 2023
Emitido em: 19/09/2023
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: Não
Horário da Coleta: 7h05min às 10h00min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6	6,2	6,5	6,4	6,3	6,2	6	6,4	6,5	6,3	6,5	6,9	6,3
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,06	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	23,8	24,8	24	24,2	23,9	23,5	23,4	25,6	27,2	26,5	26,5	23,9	23,9
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,4	0,32	0,29	0,3	0,46	0,59	0,32	0,43	0,52	0,41	0,42	0,42	0,39
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBS: Aparelho do flúor em manutenção

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza do Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IV º Região