

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 37 - 2023
Emitido em: 24/10/2023
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: Não
Horário da Coleta: 7h15min às 10h20min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,3	6,8	7,1	6,5	6,5	6,2	6	6,5	6,2	6,2	6,4	6,5	6,9
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,07	0,04	0,04	0,15	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	24,7	24,5	24,8	24,5	24,9	25,5	25,6	25,7	25,4	25,9	25,8	25,8	25,4
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,2	0,23	0,25	0,43	0,25	0,2	0,61	0,45	0,52	0,35	0,28	0,4	0,25
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,75	0	0,65	0,66	0,6	0,8	0,6	0,64	0,61	0,65	0,62	0,64	0,71
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	


Samanta Souza do Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IV º Região