

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

laudo 13
Emitido em: 05/04/2024
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: não
Horário da Coleta: 7:21 às 10:05



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem														
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,1	7,2	7,3	6,1	6,6	6,4	6,1	6	6,2	6	6,2	6	6,8	6	6
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	23,6	23,2	22,8	22,1	21,1	22,4	22,6	23,1	23,2	23,1	22,8	22,2	21,2	21,7	20,8
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	1,11	0,23	0,59	0,8	0,75	0,75	0,6	0,64	0,77	0,9	0,96	0,69	0,58	0,79	0,63
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,73	0	0,64	0,6	0,65	0,61	0,73	0,66	0,6	0,6	0,63	0,64	0,63	0,75	0
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	P14- Dito
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	P15- Flamnoyant
P4 - Sta. Guilherm	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza do Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IV º Região